

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Республике Коми  
**Предписание**  
**об устранении выявленных нарушений требований санитарного законодательства**

№ 2125 /01-05

г. Сыктывкар

20.03.2014 года

Заместителем руководителем Управления Роспотребнадзора по Республике Коми Курбановым Владимиром Владимировичем при рассмотрении материалов, составленных по результатам плановой выездной проверки, проведенной на основании распоряжения №139 от 30.01.2014 года заместителя руководителя Управления федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми Курбанова Владимира Владимировича

Государственного профессионального образовательного учреждения «Сыктывкарский политехнический техникум»

Место нахождения юридического лица: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Старовского, 22,

ИНН/КПП- 1101483081/1101001

ОГРН -1021100527865 15.06.1995 года

выявлены нарушения требований действующего санитарного законодательства Российской Федерации, а также наличие условий, создающих угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), а именно:

По результатам измерений, выполненных аккредитованным испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» (свидетельство об аккредитации от 04.03.2010 г. № 70 АК, проведенных в здании, расположенном по адресу: г.Сыктывкар, ул.Старовского, д.22, уровень фактической искусственной освещенности в помещениях при общем освещении на рабочих местах ниже нормируемых значений и составляет в соответствии экспертного заключения №100 от 14.03.2014 года и протокола измерений искусственной освещенности № Г - 79-О от 05 марта 2014г. и составляет:

- в сборочном цехе (по эскизу: т.1-т.2) освещенность ниже нормы на 108-33лк (норма 400лк);
- в учебном классе для вводных инструктажей ( по эскизу : т.3- т.4, из них т.3 - у доски) освещенность ниже нормы на 205-92 лк (норма 400 лк);
- в лаборатории ТО и ремонта автомобилей (по эскизу : т. 5- т.6, из них т. 5 –у доски) освещенность ниже нормы на 121-70 лк ( норма 400 лк);
- в мастерской слесарной (по эскизу: т. 7-т.10) освещенность ниже нормы на рабочих местах в т.7 на 117 лк, в т.8 на 75лк, в т. 9 на 134 лк, в т.10 на 109 лк (при допустимой норме 300 лк оптимальной норме - 500лк);
- в лаборатории электрооборудования автомобилей (по эскизу : т.11-т.12)освещенность ниже нормы на 174-195 лк ( норма 400лк);
- в кабинете № 6 по черчению (по эскизу: т.13-т.16) освещенность ниже нормы на рабочих местах: в т. 13- на 45лк, в т. 14 –на 131лк, в т. 15- на 153 лк, в т.16-на 104 лк ( норма 500лк),
- в кабинете № 10 по математике (по эскизу: т.17-т.21) освещенность ниже нормы на рабочих местах: в т. 17 –на 101 лк, в т.18- на 135 лк, в т.19 -на 73 лк, в т. 20 –на 65 лк, в т. 21 – на 74 лк, что не соответствует нормативным значениям, и является нарушением раздел 3.3 п.3.3.1, таблица 2 , п.34, п.36, п.38 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»(с изменением);

По результатам измерений, проведенных в здании расположенном по адресу: г.Сыктывкар, ул. Катаева, д.39 а, уровень фактической искусственной освещенности в помещениях при общем освещении на рабочих местах в соответствии экспертного заключения №100 от 14.03.2014 года и протокола измерений искусственной освещенности № Г -89-О от 27 февраля 2014г. составляет:

- в кабинете № 1 – лаборатория информационных технологий (по эскизу: т.1 -т.7, из них т.6 – т.7- раб.места пользователей ЭВМ) фактическая освещенность на рабочих местах в т. 3 –т.7 ниже нормы от 76 лк до 159 лк ( норма 400 лк), что не соответствует нормативным значениям раздела 3.3, п.3.3.1 , таблица 2 , п.34 и п.35 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»
- в кабинете № 2 –лаборатория пайки (по эскизу : т.8-т.12 - раб.места –пользователи ЭВМ) фактическая освещенность при комбинированном освещении (общее+местное) на рабочих местах (по эс-

кису: т.8 -т.10), при общем освещении на рабочих местах (по эскизу: т.11 -т.12) соответствуют нормативным значениям ( норма - при комбинированном освещении -500 лк, при общем освещении -400лк) раздел 3.3, п.3.3.1, таблица 2, п.35 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278 -03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

- в кабинете № 6 –электромонтажная мастерская (по эскизу: т.13-т.14) фактическая освещённость при общем освещении на рабочих местах соответствует требованиям раздела 3.3, п.3.3.1, таблица 2 п.38 (норма 300 лк) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;

По результатам измерений, проведённых в здании, расположенном по адресу: г.Сыктывкар, ул. Катаева, д.41 - протокол измерений искусственной освещённости № Г -90-О от 27 февраля 2014г. уровень фактической освещённости в помещениях при общем освещении на рабочих местах составляет: в кабинете № 2 по ОБЖ (по эскизу: т.1-т.5) освещённость ниже нормы на рабочих местах (по эскизу: т. 2 - т.3, т.5), в т.2 –ниже на 177 лк, в т.3 – ниже на 15 лк, в т.5 –ниже на 108 лк, что не соответствует нормативным значениям (норма 400лк) раздела 3.3, п.3.3.1, таблица 2, п.34 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»

- в кабинете № 9 по истории (по эскизу : т.6-т.11) на рабочих местах (по эскизу: т.7- т.10) фактическая освещённость соответствует нормативным значениям (норма 400лк) раздела 3.3, п.3.3.1, таблица 2, п.34 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»(с изменением освещённость ниже нормы на 47 лк (т.6) и 65лк (т.11), что не соответствует нормативным значениям раздел 3.3, п.3.3.1, таблица 2, п.34 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.

По результатам измерений от 26.02.2014г, проведённых в здании, расположенном по адресу: г.Сыктывкар, ул. Катаева, д.43, 4 корпус, уровень фактической освещённости при общем освещении в помещениях на рабочих местах ниже нормы (Экспертное заключение №100 от 14.03.2014 год Протокол измерений искусственной освещённости № Г -91-О от 28 февраля 2014г):

-в кабинете № 2- Парикмахерская (по эскизу: т.1-т.2) фактическая освещённость ниже нормы на 50 и 10 лк (норма 400лк);

- в кабинете № 5 –по истории (по эскизу:т. 3-т.7) фактическая, освещённость ниже нормы на рабочих местах : в т. 3 - ниже нормы на 300 лк, в т. 4 – ниже нормы на 226 лк, в т. 6 - ниже нормы на 156 лк, в т. 7 – ниже нормы на 73 лк;

-в кабинете № 14 – Кабинете раскрыя (по эскизу: т.8 –т.9) фактическая освещённость ниже нормы на 267лк и 191 лк (норма -750 лк);

- в кабинете № 13 –Швейной мастерской (по эскизу: т.10-т.14) фактическая освещённость ниже нормы на рабочих местах : в т. 10 -ниже нормы на 143 лк, в т. 11- ниже нормы на 32 лк, в т.12 - ниже нормы на 12 лк, в т.13 - ниже нормы на 147 лк, в т.14 - ниже нормы на 148 лк (норма -750 лк), что не соответствует нормативным значениям раздела 3.3, п.3.3.1, таблица 2, п.34, п.91, п.96 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

СанПиН 2.2.2./2.4.1340–03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы» (утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30.05.2003 года, зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации, рег. № 4673 от 10.06.2003 года).

п. 6.1. В компьютерных кабинетах в учебном корпусе ул. Катаева 39 а и по ул Старовского, 22 расстановка части мебели в кабинетах, где проводятся занятия с ИВТ расставлена с нарушением установленных требований - свет падает прямо на экран компьютеров, установленных напротив окон - в соответствии гигиенических требований - рабочие столы должны быть размещены таким образом, чтобы видеодисплейные терминалы были ориентированы боковой стороной к световым проемам, чтобы естественный свет падал преимущественно слева

п.11.6. Рабочее место учащегося во всех кабинетах не оборудовано стулом в соответствии с санитарными правилами, позволяющее регулировать высоту в зависимости от роста учащегося (установлены деревянные стационарные стулья)

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования

п.14.6. Государственным автономным образовательным учреждением среднего профессионального образования Республики Коми «Сыктывкарский политехнический техникум не организована работа бракеражной комиссии для оценки качества блюд по органолептическим показателям с регистрацией результата в соответствии установленных требований, в составе не менее 3-х человек

– в составе комиссии отсутствует представитель администрации в «Журнале бракеража готовой кулинарной продукции» отсутствуют соответствующие записи с 13.11.2013 года.

п. 6.22 Не проводится контроль за утвержденным в установленном порядке примерным меню – фактический рацион питания не соответствует утвержденному меню, при утвержденной кратности питания 5 раз (утвержденное примерное меню) организован однократный прием пищи.

п.6.9.Масса порций не соответствует массе, указанной в примерном меню и не соответствует возрасту учащихся – так например 25.02.2014 года в обед студентам, получающих питание (сироты) выдавали сосиска весом 60 грамм и картофельное пюре 100 грамм в примерном меню выход порций указан - сосиска -100 грамм пюре 200грамм.

СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (утверждены и введены в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010г. № 58 с 17.09.2010; зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ 09 августа 2010г. регистрационный № 18094):

- глава 1, п. 1.3. – в здравпункте ГПОУ «Сыктывкарский политехнический техникум» осуществляется медицинская деятельность по медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым) без санитарно-эпидемиологического заключения и лицензии на данный вид деятельности: до 09.01.2014 г. медицинский работник была в штате учебного заведения, с 09.01.2014 г. работает в ООО «Клиника новых технологий», которое арендует помещения здравпункта на основании договора аренды № 1 от 26.12.2013 г.; ГПОУ «Сыктывкарский политехнический техникум» имеет санитарно-эпидемиологическое заключение № 11.РЦ.09.000.М.000309.11.12 от 07.11.2012 г. на медицинскую деятельность по лечебному делу (доврачебная медицинская помощь);

СП 3.1./3.2.1379-03 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» п.п. 7.1., 7.2. 7.4., 7.6. – не пройдено ежегодное флюорографическое обследование Ежовой А.П., дата последнего флюорообследования 21.01.2013 г.;

- п.п. 8.1., 8.2. – не организовано прохождение гигиенического обучения у ... работников: Гайворонская В.В., Гулиева Н.А., Галой Е.Ф., Бессонов В.В., Горбунова И.М., Гапоненко И.П., Гаврилов А.В., Герасимова К.А., Гилева Г.О., Дутова А.Ю., Евсеева Ю.С., Зайцева З.П., Ипатов Г.И., Кучурян Е.Г., Киселёва М.А.;

- п.п. 18.3., 18.9. – в личных медицинских книжках работников отсутствуют сведения о профилактических прививках против инфекционных заболеваний:

- против дифтерии: Баева Т.И., 1956 г.р.; Бессонов В.В., 1963 г.р.; Ветошкина Н.П., 1955 г.р.; Вахнина Г.К., 1951 г.р.; Ванеева С.М., 1949 г.р.; Волошук Л.В., 1975 г.р.; Горбунова И.М., 1960 г.р.; Гаврилов А.В., 1971 г.р.; Гончарук С.А., 1962 г.р.; Демиденко О.Г., 1966 г.р.; Дорогойченко С.В., 1974 г.р.; Евсеева Ю.С., 1983 г.р.; Ежова А.П., 1940 г.р.; Жарук Н.В., 1953 г.р.; Зайцева З.П., 1947 г.р.; Игина Н.Г., 1946 г.р.; Истомин Г.И., 1965 г.р.; Иевлев И.А., 1983 г.р.; Иевлев С.А., 1985 г.р.; Ищенко Е.И., 1963 г.р.; Канева Н.А., 1958 г.р.; Коношенко Н.Е., 1957 г.р.; Кучурян Е.Г., 1987 г.р.;

\* против вирусного гепатита В: Агиевская Н.В., 1975 г.р.; Бродецкая Н.В., 1964 г.р.; Бессонов В.В., 1963 г.р.; Воробьева М.А., 1961 г.р.; Волошук Л.В., 1975 г.р.; Горбунова И.М., 1960 г.р.; Гулиева Н.А.; Герасимова К.А., 1985 г.р.; Гончарук С.А., 1962 г.р.; Дутова А.Ю., 1988 г.р. (незаконченная вакцинация против вирусного гепатита В, имеет вторую вакцинацию в 2008 г., необходимо ещё 2 прививки); Даранкевич В.Б., 1961 г.р.; Дорогойченко С.В., 1974 г.р.; Елфимова М.А., 1978 г.р.; Елисеева Т.В., 1964 г.р.; Истомин Г.И., 1965 г.р.; Иевлев И.А., 1983 г.р.; Иевлев С.А., 1985 г.р.; Ищенко Е.И., 1963 г.р.; Кучурян Е.Г., 1987 г.р.;

- против кори: Гилева Г.О., 1986 г.р.; Иевлев И.А., 1983 г.р.; Иевлев С.А., 1985 г.р.;

- против краснухи: Дутова А.Ю., 1988 г.р.; Киселёва М.А., 1990 г.р.

СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (утверждены и введены в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010г. № 58 с 17.09.2010; зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ 09 августа 2010г. регистрационный № 18094):

- глава 1, п.п. 4.2., 11.14. – в помещениях здравпункта имеются дефекты гигиенического покрытия, не допускающие проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств:

- в процедурном кабинете стена потрескалась возле умывальной раковины, в тамбуре потрескалась стена;

- в кабинете приёма на батарее местами отошла краска;

- глава 1, п. 5.6. – в процедурном кабинете умывальная раковина не оборудована локтевым смесителем;

СанПиН 2.4.4.1251- 03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений»